

**WYKAZ POMIESZCZEŃ I DOBRANYCH GRZEJNIKÓW**

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Dobry grzejnik	Długość	Wysokość	Moc grzejnika
			m	m	W
1	Sala lekcyjna nr 1	C22-45	2	0,45	1971
2	Sala lekcyjna nr 1	C22-45	2	0,45	1971
3	Sala lekcyjna nr 1	C33-45	1,4	0,45	1929
4	Sala lekcyjna nr 1	CV33-90	0,9	0,9	2112
5	Łazienka 2	C11-60	1	0,6	754
6	Łazienka 2	C11-60	1	0,6	754
7	Łazienka 3	C11-60	1	0,6	752
8	Łazienka 3	C11-60	1	0,6	752
9	Sala lekcyjna 4	C22-45	2	0,45	1993
10	Sala lekcyjna 4	C22-45	2	0,45	1993
11	Sala lekcyjna 4	C33-45	1,4	0,45	1928
12	Sala lekcyjna 4	CV33-90	0,9	0,9	2136
13	Pokój dyrektora 5	C21S-60	1,2	0,6	1173
14	Pok. księgowej 6	C21S-60	1,4	0,6	1379
15	Holl 7	C33-60	1,2	0,6	2052
16	Szatnia 8	C21S-60	1,2	0,6	1177
17	Szatnia 8	C21S-60	1,2	0,6	1177
18	Szatnia 8	C21S-60	1,2	0,6	1177
19	Szatnia 8	C21S-60	1,2	0,6	1177
20	Zmywalnia 10	C11-60	1,1	0,6	829
21	Zmywalnia 11	C11-60	1,2	0,6	899
22	Pokój 12	C33-30	1,1	0,3	1086
23	Wiatrołap 13	C11-60	0,8	0,6	604
24	Korytarz 14	C11-60	0,6	0,6	443
25	Sala lekcyjna 101	C21S-45	2	0,45	1573
26	Sala lekcyjna 101	C21S-45	2	0,45	1573
27	Sala lekcyjna 101	C21S-45	2	0,45	1573
28	Sala lekcyjna 101	C33-90	0,8	0,9	1869
29	Łazienka 102	C11-60	0,8	0,6	610
30	Łazienka 102	C11-60	0,8	0,6	610
31	Łazienka 103	C11-60	0,8	0,6	608
32	Łazienka 103	C11-60	0,8	0,6	608
33	Sala lekcyjna 104	C22-45	1,8	0,45	1761
34	Sala lekcyjna 104	C22-45	1,8	0,45	1761
35	Sala lekcyjna 104	C22-45	1,8	0,45	1761
36	Sala lekcyjna 104	C33-90	0,8	0,9	1869
37	Sala lekcyjna 105	C22-60	1,2	0,6	1501
38	Sala lekcyjna 105	C22-60	1,2	0,6	1501
39	Sala lekcyjna 105	C22-60	1,2	0,6	1501
40	Sala lekcyjna 105	C22-60	1,2	0,6	1501
41	Sala lekcyjna 105	C22-60	1,2	0,6	1501
42	Biblioteka 106	C11-60	1,1	0,6	827
43	Pok. logopedy 107	C11-60	1,1	0,6	827
44	Klatka schodowa 108	C21S-60	1	0,6	996
45	Kuchnia 109	C21S-60	1,2	0,6	1173
46	Kuchnia 109	C21S-60	1,2	0,6	1173
47	Przygotownia 109	C11-60	0,7	0,6	521
					61416