

URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie
WPLYNEŁO

2012 -07- 31

Nr sprawy

Gmina i Miasto Żuromin
Pl. Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

Dotyczy: ~~Remont instalacji centralnego ogrzewania~~ w Samorządowym Przedszkolu Nr 1
w Żurominie

ZAPYTANIE

1. W kosztorysie brak jest kompensatorów mieszkwych , prosimy o podanie obmiaru.
2. Czy dla celów konserwacyjnych nie wskazane by było ująć przy wycenie zawory powrotne przy grzejnikach?

Z Poważaniem

Żuromin, dnia 31.07.2012 r

IBGKiOŚ. 271.2.15.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Remont instalacji centralnego ogrzewania w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie”

W odpowiedzi na zapytania do SIWZ dot. „Remontu instalacji centralnego ogrzewania w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie” Zamawiający informuje:

- Ad. 1 Zgodnie z opisem robót stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ należy wykonać kompensację przez zastosowanie kompensatorów mieszkowych. Ilość i miejsce umieszczenia należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta rur. Koszty należy uwzględnić do ogólnej wyceny robót
- Ad. 2 Dla celów konserwacyjnych należy uwzględnić montaż 47 szt. zaworów powrotnych przy grzejnikach. Koszty należy uwzględnić do ogólnej wyceny robót

Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia tj. „Remontu instalacji centralnego ogrzewania w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie”. Cena oferty obejmuje wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz koszty wszystkich robót nie ujętych w ww. dokumentach, a bez których to robót wykonanie zadania byłoby niemożliwe. Przedmiar robót ma wyłącznie charakter informacyjny.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
m. Zbigniew Nosak