

Żuromin, dnia 08.09.2014 r.

GKMizP.271.4.18.2014

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego przy ul. Przedwiośnie i ul. Chopina w Żurominie”

1. Pytanie do SIWZ

Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż będzie wymagał gwarancji producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji.

2. Pytanie do SIWZ

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7?

Zalety słupów kompozytowych:

- słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- słupy dostępne w wielu kolorach.

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów.

3. Pytanie do SIWZ

Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44.

4. Pytanie do SIWZ

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I:


Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II:

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zasady „kryterium najniższej ceny” na inne kryteria.

Z op. BURMISTRZA

mgr inż. Maria Jędrzejewska
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta